PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Adresatams pagal sąrašą 2024-01- Nr.

DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), siekdamas tobulinti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikinojo laikymo, laikymo ir tvarkymo reglamentavimą, kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų specialistais parengė Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo projektą.

Šiuo pakeitimo projektu Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės papildomos IX skyriumi, kuriame yra išdėstyti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikinojo laikymo, laikymo ir tvarkymo gaisrinės saugos reikalavimai.

Prašome per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo pateikti pastabas ir pasiūlymus.

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas Giedrius Sakalinskas

Aurelijus Česūnas, (8 707) 56 851, el. p. aurelijus.cesunas@vpgt.lt

Adresatų sąrašas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijai
Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Asociacijai „EEPA“
Atliekų tvarkytojų ir turėtojų asociacijai
Autogamintojų ir importuotojų asociacijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijai
Gamintojų ir importuotojų asociacijai
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai
Lietuvos autoservisų asociacijai
Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijai
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijai
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijai
Lietuvos verslo konfederacijai
Nuotekų vežėjų asociacijai
Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacijai
Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijai
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
Vyriausybės atstovams apskrityse
VšĮ „DESA“
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija”
VšĮ „Padangų importuotojų organizacija”
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
VšĮ „Tekstilės tvarkymas“
VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
VšĮ „Žaliasis taškas“
Žemės ūkio ministerijai

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Vilnius

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau IX skyriumi:

„IX SKYRIUS PAVOJINGŲJŲ IR NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

436. Šiame skyriuje išdėstyti bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai, kurie nustato pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikinąjį laikymą, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymą ir tvarkymą. Šių atliekų laikymui taip pat taikomi Taisyklių VI skyriaus ir 8 priedo reikalavimai tiek, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms.

437. Sąvokos „pavojingosios atliekos“, „nepavojingosios atliekos“, „atliekų laikymas“, „laikinasis atliekų laikymas“, „atliekų tvarkymas“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

438. Šio skyriaus reikalavimai taikomi atliekoms, kurios pasižymi degumo ar sprogimo požymiais, sudaro degią aplinką ir (ar) linkusios į savaiminį medžiagų užsiliepsnojimą. Prie tokių degiųjų atliekų yra priskiriamas popierius ir kartonas, mediena ir medienos gaminiai, plastikas, plastmasė, guma, tekstilė, metalas, užterštas degiais skysčiais, įvairūs degūs skysčiai ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali kelti didelį gaisro pavojų.

ANTRASIS SKIRSNIS
PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKINOJO LAIKYMO, LAIKYMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI

439. Teritorijoje laikomų pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai, krūvos (toliau – pavojingųjų atliekų sankaupa) gali būti laikomos ne didesniame kaip 300 m^2 plote ir ne didesnio kaip 3 m aukščio, o atstumai tarp šių pavojingųjų atliekų sankaupų turi būti ne mažesni kaip 4 m, išskyrus šių Taisyklių 440 punkte nurodytus atvejus.

440. Atstumai tarp pavojingųjų atliekų sankaupų, pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, pasižyminčių HP1 savybe (sprogiosios), turi būti ne mažesni kaip 6 metrai.

441. Prie įėjimo į teritoriją, kurioje laikomos pavojingosios atliekos, turi būti šioje teritorijoje laikomų pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje turi būti nurodytas laikomų pavojingųjų atliekų išdėstymas teritorijoje ir laikomų atliekų srauto pavadinimas.

442. Teritorijoje ne didesnį kaip 1 m^3 pavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų, o didesnį kiekį draudžiama laikyti ne mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų.

443.Teritorijoje, kur yra laikomos pavojingosios atliekos, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 300 m^2 pavojingųjų atliekų sankaupos plotui), skirtos ir tinkamos laikomų pavojingųjų atliekų tipui gesinti.

444. Teritorijoje laikomų pavojingųjų atliekų sankaupos, didesnės kaip 10 m^3, turi būti nutolusios nuo elektros oro linijų ne mažesniu kaip 35 m atstumu.

445. Visų praeigų tarp laikomų pavojingųjų atliekų sankaupų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės.

446. Pavojingosios atliekos, kai jų kiekis viršija 4 m^3, turi būti laikomos tik tokiuose statiniuose ar patalpose, kuriuose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir stacionari gaisro gesinimo sistema. Pavojingosios atliekos, kurios negali būti gesinamos vandeniu ar putomis, turi būti laikomos statiniuose ar patalpose, kuriuose yra įrengta techniškai tvarkingai veikianti stacionari gaisro gesinimo (miltelių, gesinimo dujų, kondensuotuojo aerozolio) sistema ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

447. Prie įėjimo į pastatus ar patalpas, kuriuose laikomos pavojingosios atliekos, turi būti šiuose pastatuose ar patalpose laikomų pavojingųjų atliekų laikymo schema, kurioje turi būti nurodytas laikomų pavojingųjų atliekų išdėstymas teritorijoje ir laikomų atliekų srauto pavadinimas.

448. Statiniuose ar patalpose pavojingųjų atliekų sankaupa turi būti ne didesnė kaip 150 m^2 ploto ir 3 m aukščio, tarpai tarp šių pavojingųjų atliekų sankaupų turi būti ne mažesni kaip 3 m, o atstumas iki stacionarios gaisro gesinimo sistemos purkštukų turi būti ne mažesnis kaip 1 m.

449. Visose pavojingųjų atliekų sankaupose, kuriose galimas savaiminis įkaitimas, veiklos vykdytojai turi organizuoti temperatūros stebėseną, kurios techninės priemonės, metodika ir periodiškumas turi būti pasirenkami atsižvelgiant į pavojingųjų atliekų savybes, aplinkos sąlygas ir galimo savaiminio įkaitimo greitį. Atsižvelgiant į temperatūros stebėsenos rezultatus, kai yra viršijama kritinė riba, laikomas pavojingąsias atliekas privaloma perkrauti, kad būtų išsklaidyta susikaupusi šiluma ir sumažintas savaiminio užsiliepsnojimo pavojus.

TREČIASIS SKIRSNIS
NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LAIKINOJO LAIKYMO, LAIKYMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI

450. Teritorijoje laikomų nepavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai, krūvos (toliau – nepavojingųjų atliekų sankaupa) gali būti laikomos ne didesniame kaip 600 m^2 plote ir ne didesnio kaip 5 m aukščio, o tarpai tarp šių nepavojingųjų atliekų sankaupų turi būti ne mažesni kaip 4 m.

451. Teritorijoje, kur yra laikomos nepavojingosios atliekos, turi būti numatytos pirminės gaisro gesinimo priemonės (25 kg gesintuvas 600 m^2 nepavojingųjų atliekų sankaupos plotui), skirtos laikomų nepavojingųjų atliekų tipui gesinti.

452. Teritorijoje ne didesnį kaip 4 m^3 nepavojingųjų atliekų kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 2 m atstumu iki pastatų, o didesnį kiekį draudžiama laikyti mažesniu kaip 15 m atstumu iki pastatų.

453. Atviroje teritorijoje laikomos nepavojingųjų atliekų sankaupos neturi užimti daugiau kaip 65 procentus bendro teritorijos ploto.

454. Teritorijoje, kurioje gali būti laikoma daugiau kaip 1 000 m^3 nepavojingųjų atliekų sankaupų, privalo būti krovos technika, kuria galima per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m^3 laikomų nepavojingųjų atliekų.

455. Teritorijoje laikyti daugiau kaip 1 000 m^3 nepavojingųjų atliekų sankaupų leidžiama, jeigu ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo nepavojingųjų atliekų sankaupų yra įrengtas gaisrinis hidrantas, arba ne didesniu kaip 2 000 m atstumu yra įrengtas ir pripiltas vandens ne mažesnės kaip 1 000 m^3 talpos vandens rezervuaras ar atviras vandens telkinys, prie kurių įrengta aikštelė (ne mažesnė kaip 12 x 12 m) gaisrinei technikai privažiuoti.

456. Visų praeigų tarp laikomų nepavojingųjų atliekų sankaupų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti transporto priemonės.

457. Teritorijoje laikomų nepavojingųjų atliekų sankaupos, didesnės kaip 10 m^3, turi būti nutolusios nuo elektros oro linijų ne mažesniu kaip 35 m atstumu.

458. Didesnį kaip 100 m^3 nepavojingųjų atliekų kiekį leidžiama laikyti ir tvarkyti statiniuose ir patalpose, kuriuose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

459. Statiniuose ir patalpose nepavojingųjų atliekų sankaupa turi būti ne didesnė kaip 300 m^2, o aukštis ne didesnis kaip 5 m, tarpai tarp nepavojingųjų atliekų sankaupų turi būti ne mažesni kaip 3 m. Laikomų nepavojingųjų atliekų sankaupų atstumas iki stogo konstrukcijų negali būti mažesnis kaip 1 m.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas Saulius Greičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo projekto derinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-17 Nr. 9.4-105 /2024(9.4 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Sakalinskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS SAKALINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 07:42:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 07:42:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 12:03:44 – 2025-08-09 12:03:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-17 08:43:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-17 08:43:46 DBSIS